

Сводный отчет о производственной деятельности

18.01.2016-24.01.2016

Показатели производственной деятельности

№ п/п	Показатели	ВСВ	КолЕВ
1	Добыто питьевой воды, м ³	474 372	-
2	Общий объем реализации питьевой воды, м ³	448 736	-
3	Перекачено стоков, м ³	-	счетчик в ремонте
4	Отказы оборудования	нет	нет
5	Аварийные ситуации	нет	нет

Перечень работ, выполненных за отчетную неделю

№ п/п	Филиал	Мероприятия
1	ВСВ	<ol style="list-style-type: none">1. Выполнение работ согласно утвержденных графиков ППР.2. Выполнены работы по замене вышедшей из строя задвижки Ду 200 в КП 28П.3. Ведутся работы по очистке снега с территорий пл. "Барсково", "Покров" и НС.4. Выполнены работы по установке затвора Ду 400 на участке от НА-1 до УФО на НС-3.5. Контроль выполнения работ по оценке технического состояния скважин.6. Контроль выполнения работ по выполнению исполнительной съемки магистрального водовода7. Выполнены работы по опрессовке и профилактической дезинфекции участка от пл.№31 до пл.№28.8. Выполнены работы по изготовлению и монтажу въездных ворот на пл. №2.9. Испытание кабельных линий фидера 102 и 203 на НС№1.10. Текущие работы по обслуживанию электрооборудования в РП НС-1.
2	КОЛЕВ	<ol style="list-style-type: none">1. Осмотр и профилактика запорной арматуры НА-1.2. Осмотр и ревизия НА-4 с заменой масла, проверкой крепежа и центровки.3. Осмотр и ревизия НА-9 с заменой сальников, ревизия запорной арматуры с заменой рукава обратного клапана д=100 мм.4. Осмотр участка № 4 (от К-53 до К-45) с осмотром К-53, К-53".5. Текущий ремонт затворов в К-45.6. Утепление ворот на ГКНС.7. Установка щитов управления.8. Профилактический осмотр и ремонт освещения ГКНС.

ВСВ. Работы по замене задвижки Ду 200 в КП 28П



ВСВ. Работы по установке затвора Ду400 на участке от НА№1 до УФО на НС№3



Колев. Осмотр и ревизия НА-4 с заменой масла, проверкой крепежа и центровки.



Колев. Осмотр участка № 4 (от К-53 до К-45) с осмотром К-53, К-53", и с текущим ремонтом К-45.



Колев. Утепление ворот на ГКНС.

