

# Сводный отчет производственной деятельности

02.11.2015 - 08.11.2015

# Показатели производственной деятельности

№ п/п	Показатели	ВСВ	КолЕВ
1	Добыто питьевой воды, м <sup>3</sup>	479 334	-
2	Общий объем реализации питьевой воды, м <sup>3</sup>	490 287	-
3	Перекачено стоков, м <sup>3</sup>	-	счетчик находится на поверке
4	Отказы оборудования	нет	нет
5	Аварийные ситуации	нет	нет

# Перечень работ, выполненных за отчетную неделю

№ п/п	Филиал	Мероприятия
1	ВСВ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Установлены колодезные люки № 7.2 - 1шт., 7.5 - 2шт., на водоводе Ду 700.</li><li>2. Выполнены работы по замене ЗРА скважины №42.</li><li>3. Выполнены работы по замене ЗРА в КП 29 на площадке №29.</li><li>4. Выполнены работы по замене вышедшего из строя вантуза Ду 100 в ВК 7.31.</li><li>5. Выполнены работы по подготовке к замене ЗРА в вантузных колодцах № 7.2, 7.10, 7.17, 7.15В Ду 100 от КП 19 до Вишняково. Произведена замена резьбовых соединений.</li><li>6. Проведена профилактическая дезинфекция сборного водовода 1 подъема от ВК 41 к НС №1.</li><li>7. Ремонт катодного поля СКЗ НС-2.</li><li>8. Ремонт электродов на НС-2</li><li>9. Замена камер видеонаблюдения на НС-2.</li><li>10. Поиск участка повреждения кабельной линии от НС-1 до пл.№28. Производство переключений КЛ уч-ка "Покров" в аварийную схему.</li></ol>
2	КОЛЕВ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. По графику ППР осмотр и текущий ремонт решетки с ручной очисткой № 1.</li><li>2. Проверка состояния коллектора от ГКНС до очистных сооружений.</li><li>3. Осмотр участка коллектора от К-45 до К-37.</li><li>4. По плану ППР осмотр и ревизия Ш-2 с заменой смазки в редукторе.</li><li>5. Профилактика электрооборудования щитов освещения ЩО-3, ЩО-4, ЩО-5.</li><li>6. Профилактика освещения на ТП-168</li></ol>

# Монтаж колодезных люков на водоводе Ду 700



# Работы по замене ЗРА в КП 29 на площадке №29

- Демонтированы 3 чугунные задвижки Ду 200 (вышедших из строя);
- смонтированы 1 задвижка Ду 250 с обрезиненным клином и 2 задвижки Ду 200 с обрезиненным клином;
- произведена частичная замена участка водовода Ду 200 – 3 м.п.

