

Сводный отчет о производственной деятельности

14.12.2015 - 20.12.2015


Показатели производственной деятельности

№ п/п	Показатели	ВСВ	КолЕВ
1	Добыто питьевой воды, м ³	439 345	
2	Общий объем реализации питьевой воды, м ³	448 108	
3	Перекачено стоков, м ³	-	170 690
4	Отказы оборудования	нет	нет
5	Аварийные ситуации	нет	нет


Перечень работ, выполненных за отчетную неделю

№ п/п	Филиал	Мероприятия
1	ВСВ	<ol style="list-style-type: none">1. Выполнение работ согласно утвержденных графиков ППР.2. Ведутся работы по ППР ЗРА в камерах от КП 19 до НС-7.3. Выполнены работы по изготовлению и монтажу настилов и лестницы в ВК 7.224. Выполнены работы по ремонту системы вентиляции Производственно-бытового корпуса.5. Контроль выполнения работ по оценке технического состояния скважин.6. Контроль выполнения работ по выполнению исполнительной съемки магистрального водовода.7. Выполнены работы по восстановлению режима системы отопления, после останова подачи тепла в помещения Базы ВСВ.8. Монтаж артезианских насосов на участке "Покров".9. Ремонт системы дистанционного управления скважин на участках "Барсково" и "Покров".10. Замена устройства плавного пуска на скважине №45 участка "Покров"
2	КолЕВ	<ol style="list-style-type: none">1. Трассировка коллектора (левая ветка) между КП-2 и КП-3."2. Осмотр участка № 5 от К-45 до К-37 с осмотром К-37, с осмотром и ревизией затвора 1000.3. Шурфовка коллектора (левая ветка) с замером толщины стенки трубы.4. Осмотр К-19 со смазкой редукторов задвижек 1200 в кол-ве 3 шт.5. Осмотр и профилактика токарного станка 16К20.6. Профилактика электрооборудования электроучастка и в слесарной мастерской. Проверка работы электродвигателя, защитного автомата, магнитных пускателей.7. Почасовое списывание показаний счетчиков электрической энергии на ТП-168 по фидерам.8. Проверка электроприборов с выдачей госсвидетельств на 2016 год.

ВСВ. Монтаж настилов и лестницы в ВК 7.22



ВСВ. Оценка технического состояния скважин



Колев. Осмотр участка № 5 от К-45 до К-37 с осмотром К-37, с осмотром и ревизией затвора 1000.



Колев. Монтаж кабеля для управления электрооборудованием решетки и прессы в грабельном отделении

