

# Сводный отчет о производственной деятельности

18.01.2016-24.01.2016

# Показатели производственной деятельности

№ п/п	Показатели	ВСВ	КолЕВ
1	Добыто питьевой воды, м <sup>3</sup>	474 372	-
2	Общий объем реализации питьевой воды, м <sup>3</sup>	448 736	-
3	Перекачено стоков, м <sup>3</sup>	-	счетчик в ремонте
4	Отказы оборудования	нет	нет
5	Аварийные ситуации	нет	нет

# Перечень работ, выполненных за отчетную неделю

№ п/п	Филиал	Мероприятия
1	ВСВ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Выполнение работ согласно утвержденных графиков ППР.</li><li>2. Выполнены работы по замене вышедшей из строя задвижки Ду 200 в КП 28П.</li><li>3. Ведутся работы по очистке снега с территорий пл. "Барсково", "Покров" и НС.</li><li>4. Выполнены работы по установке затвора Ду 400 на участке от НА-1 до УФО на НС-3.</li><li>5. Контроль выполнения работ по оценке технического состояния скважин.</li><li>6. Контроль выполнения работ по выполнению исполнительной съемки магистрального водовода</li><li>7. Выполнены работы по опрессовке и профилактической дезинфекции участка от пл.№31 до пл.№28.</li><li>8. Выполнены работы по изготовлению и монтажу въездных ворот на пл. №2.</li><li>9. Испытание кабельных линий фидера 102 и 203 на НС№1.</li><li>10. Текущие работы по обслуживанию электрооборудования в РП НС-1.</li></ol>
2	КОЛЕВ	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Осмотр и профилактика запорной арматуры НА-1.</li><li>2. Осмотр и ревизия НА-4 с заменой масла, проверкой крепежа и центровки.</li><li>3. Осмотр и ревизия НА-9 с заменой сальников, ревизия запорной арматуры с заменой рукава обратного клапана д=100 мм.</li><li>4. Осмотр участка № 4 (от К-53 до К-45) с осмотром К-53, К-53".</li><li>5. Текущий ремонт затворов в К-45.</li><li>6. Утепление ворот на ГКНС.</li><li>7. Установка щитов управления.</li><li>8. Профилактический осмотр и ремонт освещения ГКНС.</li></ol>

# ВСВ. Работы по замене задвижки Ду 200 в КП 28П



# ВСВ. Работы по установке затвора Ду400 на участке от НА№1 до УФО на НС№3



# Колев. Осмотр и ревизия НА-4 с заменой масла, проверкой крепежа и центровки.



# Колев. Осмотр участка № 4 (от К-53 до К-45) с осмотром К-53, К-53", и с текущим ремонтом К-45.



# Колев. Утепление ворот на ГКНС.

